第 2279 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　小県郡青木村田沢　青木村役場　　青木簡易水道No. 1　82-1B
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 19 ℃　水温 19 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.3 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	7.2 (22.9 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2280 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　小県郡青木村夫神　細谷公民館　　青木簡易水道No. 2　82-2B
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 19 ℃　水温 18 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.4 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	6.9 (22.8 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.4 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2281 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　小県郡青木村沓掛　沓掛公民館　　青木簡易水道No. 3　82-5B
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 19 ℃　水温 19 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.8 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	6.7 (22.9 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2282 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　小県郡青木村琴山　琴山管理事務所　　青木簡易水道No. 4　82-6B
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 20 ℃　水温 20 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.7 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	6.5 (23.0 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.5 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2283 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　小県郡青木村中村　中村公衆トイレ前　　青木簡易水道No. 5　82-11B
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 19 ℃　水温 19 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.0 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	6.6 (22.8 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2284 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　青木村　当郷　ふれあいセンター
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 20 ℃　水温 21 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.9 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	7.3 (22.8 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.7 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2285 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　青木村　殿戸　日吉神社
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 20 ℃　水温 22 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.7 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	7.6 (22.7 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.4 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

第 2286 号
令和 8 年 10 月 13 日

青木村長　北村 政夫　　様

令和 8 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人　上田薬剤師会
会　　長　　飯 島　康 典

浄水水質検査結果書

採水場所　青木村　田沢(弘法)　たんぽぽ堂前
採水年月日　令和 8 年 10 月 7 日　　天候　前日 晴　当日 晴　　気温 19 ℃　水温 18 ℃
採 水 者　若林 佑河　　(所属)　建設農林課　上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.5 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
ｐH値	5.8 ～ 8.6	7.7 (22.7 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.4 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）